

# 中央災害防救委員會第 39 次會議紀錄

壹、時間：109 年 11 月 9 日下午 2 時

貳、地點：行政院第一會議室

參、主持人：沈副院長兼主任委員榮津          紀錄：呂宜軒

肆、出（列）席者及單位：如后附簽到表

伍、報告事項

一、報告事項一：旱災因應處置及重要民生物資整備。

決定：

（一）洽悉。

（二）今(109)年氣候變遷降雨偏少，即將進入枯水期，面對近年來旱象最嚴峻的挑戰，經濟部已經成立旱災中央災害應變中心，視水情滾動檢討調度作為，對於經濟部提出有系統之增加抗旱緊急水源的積極開源作為，各部會提出相關因應措施，值得肯定，請落實執行。

（三）面對旱情，對農作物的衝擊影響很大，請行政院農業委員會（以下簡稱農委會）在停灌區域相關補償措施務必儘早規劃妥為向農民說明，持續注意市場供需及糧價動態，必要時適時採取糧價穩定調節措施，維護生產者與消費者權益。因應水情預先對明（110）年農糧生產，尤其目前各地區農民最關切的

明年第一期稻作供灌問題，以及未來春節可能受影響的重要民生物資供應，亦請農委會及經濟部就相關因應調整措施預先提出規劃。

## 二、報告事項二：護理之家機構公共安全防护及改善。

決定：

- (一) 洽悉。
- (二) 護理之家等長期照護機構的住民，應是災害重點保護的對象，公共安全防护要採高規格標準，本院業已核定本案公共安全設施設備補助計畫，經費已經到位，要落實執行，提升完善率。
- (三) 針對衛生福利部（以下簡稱衛福部）所提問題，處理方式如下：
  - 1、既存合法設立護理之家建築物使用面積合計達1,000m<sup>2</sup>以上者，得否採用水道連結型自動撒水設備問題，內政部已作出得採用之函釋，僅少部分縣市仍有執行疑義，請內政部（消防署）再函釋敘明清楚與加強宣導，積極協調縣（市）政府照辦。
  - 2、有關「細水霧滅火設備」，現行係由內政部消防技術審議委員會採個案審核認可，請內政部就此類案件協助儘速審理，以符簡政、便民原則；至該設備可否採通案性規定，亦請一併研議。

3、有關寢室隔間置頂是否需辦理室內裝修或變更使用執照問題，現行各縣市政府作法不一致，易造成各地業者無所適從，請內政部建立一致性作法，以利地方政府遵行：

(1) 本案業經內政部（營建署）說明認定有關天花板內部空隙之填滿或封閉，確非屬室內裝修行為，請於一週內函示各地方政府配合辦理。

(2) 另為避免部分個案（非僅天花板內部空隙填滿或封閉）仍需辦理室內裝修而造成疑義，亦請參考各直轄市作法研訂通案適用簡易室內裝修申請程序之規定，以利政策推動。

4、請衛福部成立服務窗口，並請地方政府配合建立快速單一窗口的審查機制，採隨到隨審，持續協助地方政府加速執行補助計畫，提高完設率，以維長照機構住民生命安全。

(四) 請衛福部依所報未來精進作為事項辦理，公開各縣市各護理之家安全設備設置之資訊透明，提供民眾選擇參考。

### **三、報告事項三：公共設施管線圖資建置管理與展望。**

**決定：**

(一) 洽悉。

- (二) 公共設施管線圖資建置為國土防災保全管理之基本功，應確保圖資之品質並提升其精準度，請內政部建立跨部會整合平台，定期滾動檢視管線資料庫之完整性及正確性。
- (三) 請內政部積極執行本院核定之「邁向 3D 智慧國土-內政地理資訊 3D 化推動計畫 (110-114 年)」，持續推動公共設施管線資料庫之建置作業，專案督導地方政府落實各類管線圖資升級及更新，強化道路挖掘案件審(勘)查機制，導引公共設施管線管理系統成為國家永續發展之基石。
- (四) 針對各公共事業管線部分，請經濟部等中央目的事業主管機關儘速督促各公共事業單位建置及更新 3D 圖資，納入管理系統，落實公共設施管線整合管理工作。

## 陸、討論事項

### 一、討論事項一：震災(含土壤液化)災害防救業務計畫修正草案。

#### 決議：

本案通過，請內政部將震災(含土壤液化)災害防救業務計畫修正草案，提報中央災害防救會報核定後實施。

## 二、討論事項二：陸上交通事故災害防救業務計畫修正草案。

### 決議：

本案通過，請交通部將陸上交通事故災害防救業務計畫修正草案，提報中央災害防救會報核定後實施。

## 三、討論事項三：森林火災災害防救業務計畫修正草案。

### 決議：

本案通過，請農委會將森林火災災害防救業務計畫修正草案，提報中央災害防救會報核定後實施。

## 四、討論事項四：生物病原災害防救業務計畫修正草案。

### 決議：

本案通過，請衛福部會將生物病原災害防救業務計畫修正草案，提報中央災害防救會報核定後實施。

## 五、討論事項五：輻射災害防救業務計畫修正草案。

### 決議：

本案通過，請本院原子能委員會將輻射災害防救業務計畫修正草案，提報中央災害防救會報核定後實施。

柒、散會。(下午 3 時 15 分)

## 發言紀要：

### 壹、報告事項

#### **報告事項二：護理之家機構公共安全防护及改善。**

內政部邱次長昌嶽：內政部是消防及建築的主管機關，100%支持衛福部對於改善護理之家公共安全的用心。公共安全是不容許打折，考量安全與便利，需要協調與進步，因此，在消防安全設備及行政程序上將給予衛福部最大的幫忙。

內政部消防署陳署長文龍：

- （一）有關既存合法設立護理之家建築物使用面積合計達 1,000m<sup>2</sup> 以上者，得否採用水道連結型自動撒水設備，消防署前已函示地方政府同意採用。有關地方政府不同步之問題，已與屏東縣及高雄市溝通並進一步強調與說明，在原有合法且不增設的條件下，可以採用水道連結型自動撒水設備，之後會再函釋強化說明，以利地方遵行。
- （二）有關「細水霧滅火設備」與現行法令規定之自動撒水設備效能同等，但其認定係採個案審查，目前署內受理有 23 件，業已核准 6 件（其中核准案件的前 2 件，總計 65 天審核完成，而後 4 件的審核時間計 35 天完成），其個案審查時間

已大幅縮短，後續審查如建立通則，承辦人員更熟悉相關流程，時程還能更縮短，以達簡政便民目標。

內政部營建署吳署長欣修：有關寢室隔間置頂是否需辦理室內裝修等問題，說明如下：

- （一）本案公安補助若只是單純置頂補洞是不涉及室內裝修，也就不需要辦理室內裝修變更，或許部份縣市承辦人有所誤解，會後將函釋至地方政府據以辦理。
- （二）若寢室隔間置頂有涉及到防火區劃或會影響到1小時防火時效等設計，需要進行簡易室內裝修者，則需要辦理室內裝修變更，會後將研擬室內裝修辦法等簡易程序規定，並取消面積限制，讓其可以適用簡易室內裝修辦法，加快審查程序與時間。

### **報告事項三：公共設施管線圖資建置管理與展望。**

主席提示：

- （一）管線圖資非常重要，以高雄氣爆事件為例，氣爆發生時即進駐高雄，高雄市地底下的工業管線及國營公共管線較其他縣市更為複雜，內政部以高雄市管線圖資建立探測模式為示範，相

當值得肯定。

- (二) 例如教育部進行國小教室冷氣安裝作業，但舊有的管線圖資沒有更新，造成後續工程的困擾，相關的施工經驗亦顯示圖資即時正確更新的重要性。